



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Nr. 2019-01-0437-K1

Version 1.de

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2019-01 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 2: Innentüren; Deutsche Fassung EN 14351-2:2018“

Antragsteller	Metaflex Doors Europe BV Ambachtsstraat 11 7122 MP Aalten NIEDERLANDE			
Bauart	1-flg. Rahmenschiebetür mit den Schiebetürflügel-Ausführungen: Glasrahmen-Schiebetüre; Rahmenschiebetüre mit Panelfüllung; Rahmenschiebetüre mit Panelfüllung und Glasausschnitt			
Produktbezeichnung	MF5 – Medicare			
Maße	Blendrahmen (B x H): bis zu 2100 mm x 2840 mm			
Beschläge	2 Stk. Laufwagen mit Rollenaufhängung in Laufschiene, Rollenführung im Schwellenbereich			
Verriegelungszustand	geschlossen, verschlossen, verriegelt			
Dichtungen	4-seitig umlaufend zwei Dichtungsebenen			
Klassifizierung	gemäß Prüfbericht Nr. 2019-01-0437-B1			
	<table><tr><td>EN 1026 Luftdurchlässigkeit</td><td>EN 12207</td><td>Klasse D</td></tr></table>	EN 1026 Luftdurchlässigkeit	EN 12207	Klasse D
EN 1026 Luftdurchlässigkeit	EN 12207	Klasse D		
Gültigkeit	Anwendbarkeit der EN 14351-2 : 2018			

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
20.01.2020

Benedict Hauswirth
Sachbearbeiter